ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

istn.TP2

istn.TP4

istn.TP-Parter z RGZW pole F1 5x185mm2

Kabel montowac na uchwytach lub w istn. korycie kablowym

Kabel montowac na uchwytach lub w istn. korycie kablowym

Kabel montowac na uchwytach lub w istn. korycie kablowym

Zasil. z RGZ pole F8 TOS PARTER

TE21

TE korytarz Zasil. z TOS PARTER proj. pole B4

Proj TN

Proj TW

DZIEDZINIEC 2

DZIEDZINIEC 1

wentylacja pod str.

przewody went mech.

Projekt został sporządzony w zakresie pomieszcze ń badawczych, korytarza g łównego oraz magazynu. Przed przystąpieniem do budowy magazynu oraz prac z nim związanych oraz dodatkowo prac związanych z ingerencją w elementy konstrukcyjne opracowywanego budynku (ściany konstrukcyjne i stropy) należy bezwzględnie uzyskać pozwolenie na budowę w wyżej wymienionym zakresie. Prace instalacyjne w tym wentylacji można prowadzić z pominięciem obszarów przejść przez stropy o ściany, które powinny być wykonane po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Agregat wody lodowej

Centrala wywiewna

Centrala wywiewna

RZUT CZĘŚCI PIWNICY – POSADZKI 1:100

Gniazdo wtykowe 230V 16A pojedyńcze z bolcem ochronnym.

Gniazdo wtykowe 230V 16A podwójne z bolcem ochronnym.

Gniazdo wtykowe 230V 16A czerwone z blokadą (dedykowane)

Gniazdo wtykowe 230V 16A szczelne z bolcem ochronnym.

Instalacja 400V.

Instalacja 230V.

Główne ciągi instalacyjne

Instalacja połaczeń wyrównawczych

Wypust 230V 3x2,5mm2 zakończony puszką łączaniową

Korytko kablowe perforowane 200/60 głubość 0,7mm montowane w przestrzeni stropu podwieszanego

Istniejąca rozdzielnica TAB nr3 istniejące obwody zasilajace pomieszczenia objete opracowaniem odpiac zabezpieczenia pozostawic jako zapas.
Nowe obwody do pomieszczeń z rozdzielnicy TP2 i TP4.

HVAC AIR SYSTEMS
SYSTEMY HVAC Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8 01–793 Warszawa
tel.:(0–22) 101 74 00; fax. (0–22) 101 74 01

Stadium	POJEKT BUDOWLANY	Branża INSTAL ELEKTRYCZNE	
Inwestor	Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk ul. Ludwika Pasteura 3 02-093 Warszawa		Rewizja
Adres inwestycji	Warszawa ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa		Nr rys. E-01
Treść opracowania	Przebudowa i rozbudowa części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Etap IV		Data 16.III.2020
Treść Rysunku	RZUT PARTER I PIWNICA INSTALACJE GNIAZD SIŁY TRASY KABLOWE		Skala 1:100
Projektował	mgr inż. Adam Trela	LOD/3007/PWBE/16 projektowanie bez ograniczeń w spec. instal elektryczne	
Opracował	Jacek Puchalski		
Sprawdził	mgr inż. Paweł Kowalczyk	LOD/1927/POOE/12 projektowanie bez ograniczeń w spec. instal elektryczne	