



numer referencyjny: AZP-2403-03/2017

Warszawa 24/10.2017 r.

Zamawiający:
Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
("IBD-PAN")
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa.
Faks ZP: 22 589 24 93
e-mail: przetargi@nencki.gov.pl

Wykonawca:
Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

z art. 38 ust. 1, pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako "Pzp", "ustawa Pzp")
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane, pn. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń doświadczalnych oraz
pomieszczenia operacyjnego

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły 19 i 20.10.2017 r. dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający udziela wyjaśnień, jak niżej.

Treść pytania:

Czy system rolet jest częścią jakiegoś istniejącego systemu i w
związku z tym musimy zastosować sterowniki w obrębie tego dostawcy?
Jeśli nie, to czy są jakieś konkretne wymagania do systemu rolet lub
czy możemy zastosować dowolne rozwiązanie?

Odpowiedź:

opis dotyczący rolet w dokumentacji technicznej Architektura:

19.20 Rolety zewnętrzne. Występowanie:

- Rolety zewnętrzne w pokojach badań 1.020; 1.024B; 1.024C; montowane po stronie zewnętrznej okien, rolety zwykłe bez wymagań w zakresie ochrony p.pożarowej.
- Roleta zewnętrzna w pokoju 1.024D - roleta EI60, podłączona do systemu sygnalizacji pożaru SSP budynku.

System rolet nie jest częścią istniejącego systemu. Wymagania - rolety metalowe jak w opisie "Dokumentacja-Architektura".

Treść pytania:

Czy sterowanie oświetleniem w systemie DALI, które jest przedmiotem
zlecenia, ma zostać połączone z jakimś systemem scentralizowanego
zarządzania BMS?

Jeśli tak, to jaki to system i kto odpowiada za jego połączenie?

Odpowiedź:

Nie ma systemu DALI.

W zakresie zamówienia są do montażu oprawy z możliwością podłączenia do systemu DALI.
Sterowanie oświetleniem następuje indywidualnie w każdym pomieszczeniu przez pracowników.

Treść pytania:

Prosimy o ustalenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Wizja lokalna jest możliwa we wszystkie dni pracy Instytutu w godzinach 8.00 14.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym 22 5892288.

Treść pytania:

W związku z wymogiem załączenia do oferty kosztorysów szczegółowych dla wszystkich branż zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o załączenie kosztorysów szczegółowych ślepych dla branży sanitarnej i elektrycznej, podobnie jak dla branży budowlanej. Zależy nam na otrzymaniu kosztorysów szczegółowych ślepych w formacie ath.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje załączenia przedmiarów lub kosztorysów ślepych w formacie ATH. Ofertę trzeba sporządzić wykorzystując załączone przedmiary w formacie PDF.

Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac dla obu części jednocześnie? Czy rozpoczęcie wykonywania prac dla części drugiej może nastąpić jedynie po zakończeniu prac na części pierwszej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania prac w obu częściach jednocześnie, protokół odbioru i faktura muszą być wystawione dla każdej części osobno.

Treść pytania:

Prosimy o weryfikację rysunku A03. Zgodnie z tym rysunkiem wszystkie podłogi należy wykonać jako posadzki z gresu. Zgodnie z przedmiarem robót oraz częścią opisową część podłóg należy wykonać jako posadzki PCV.

Odpowiedź:

Rysunek A03 zawiera stan istniejący i zostanie skorygowany, aktualna jest część opisowa - wykonanie posadzki PCV.

Treść pytania:

Prosimy o podanie specyfikacji dla nowoprojektowanych parapetów w pomieszczeniach 1.020, 1.024B oraz 1.024F.

Odpowiedź:

Wskazane pomieszczenia są bez parapetu obudowa podokiennika z płytek, w pom. 1.024F nie ma parapetu.

Treść pytania:

Prosimy o podanie specyfikacji dla płytek ceramicznych.

Odpowiedź:

Nie ma w zakresie posadzek z płytek ceramicznych (gresu).

Treść pytania:

Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie posadzek z gresu? W/w prace nie są ujęte w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

J.w zakres nie obejmuje wykonania płytek z gresu, nie są więc ujęte w przedmiarze robót.

Treść pytania:

Prosimy o podanie specyfikacji dla rolet zewnętrznych w pomieszczeniach 1.020, 1.024B, 1.024C oraz 1.024D - roleta EI60.

Odpowiedź:

Opis dotyczący rolet w dokumentacji technicznej Architektura: pkt. 19.20, Rolety zewnętrzne w pokojach badań 1.020; 1.024B; 1.024C; do montażu po stronie zewnętrznej okien, rolety zwykłe metalowe, bez wymagań w zakresie ochrony p.pożarowej. Roleta zewnętrzna w pokoju 1.024D- roleta EI60, podłączona do systemu sygnalizacji pożaru SSP budynku System rolet nie jest częścią istniejącego systemu.

Treść pytania:

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż klatki Faradaya?

Odpowiedź:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie klatki Faradaya , stosowna korekta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Instytutu.


Treść pytania:

Czy w cenie oferty należy uwzględnić przeprowadzenie przeglądu istniejących okien z wykonaniem ewentualnych napraw? W/w prace nie są ujęte w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Nie należy uwzględniać przeprowadzenia przeglądu istniejących okien.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Instytutu
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Dr Anna Jachner-Miskiewicz