



Zamawiający:
Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
("IBD-PAN"),
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa.
Faks ZP: 22 589 24 93
e-mail: przetargi@nencki.gov.pl

Wykonawca:
Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

z art. 38 ust. 1, pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako "Pzp", "ustawa Pzp")
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane, pn. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń doświadczalnych oraz
pomieszczenia operacyjnego

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły 13 i 16 grudnia 2017 r. dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający udziela wyjaśnień, jak niżej.

Treść pytania:

Czy biały montaż sanitarny i armatura jest w zakresie modernizacji?

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Prosimy o wskazanie punktu dystrybucyjnego sieci LAN w odniesieniu do remontowanych
pomieszczeń.

Odpowiedź:

Nie ma decyzji co usytuowania punktu dystrybucyjnego przez Zamawiającego. Zamawiający stworzy
punkt dystrybucyjny w bliskim sąsiedztwie remontowanych pomieszczeń (ilości przewodów
wymienione w przedmiarze robót nie ulegną zwiększeniu).

Treść pytania:

Prosimy o podanie odległości punktu dystrybucyjnego sieci LAN od remontowanych pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie podać odległości, ponieważ nie jest ustalone miejsce usytuowania
punktu dystrybucyjnego.

Treść pytania:

Czy zamawiający oczekuje certyfikacji sieci LAN?

Odpowiedź:

Nie. Oczekuje natomiast sprawdzenia ciągłości linii.

Treść pytania:

Prosimy o podanie w jakiej technologii ma być wykonana sieci LAN.

Odpowiedź:

Kategoria 5 E.


Treść pytania:

Czy w zakres wyposażenia punktu dystrybucyjnego sieci LAN wchodzi
urządzenia aktywne, prosimy o sprecyzowanie jakie .

Odpowiedź:

Punkt dystrybucyjny LAN nie dotyczy niniejszego zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Instytutu
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Dr Anna Jachner-Miskiewicz