



numer referencyjny: AZP-2403-03/2017

Warszawa 24.10.2017 r.

Zamawiający:
Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
("IBD-PAN")
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa.
Faks ZP: 22 589 24 93
e-mail: przetagi@nencki.gov.pl

Wykonawca:
Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

z art. 38 ust. 1, pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako "Pzp", "ustawa Pzp")
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane, pn. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń doświadczalnych oraz
pomieszczenia operacyjnego

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły 24 i 25.10.2017 r. dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający udziela wyjaśnień, jak niżej.

Treść pytania:

Prosimy o wskazanie punktu dystrybucyjnego sieci LAN w odniesieniu do remontowanych
pomieszczeń.

Odpowiedź:

Nie ma decyzji co usytuowania punktu dystrybucyjnego przez Zamawiającego. Zamawiający
stworzy punkt dystrybucyjny w bliskim sąsiedztwie remontowanych pomieszczeń (ilości
przewodów wymienione w przedmiarze robót nie ulegną zwiększeniu).

Treść pytania:

Prosimy o podanie odległości punktu dystrybucyjnego sieci LAN od remontowanych pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie podać odległości, ponieważ nie jest ustalone miejsce usytuowania
punktu dystrybucyjnego.

Treść pytania:

Czy zamawiający oczekuje certyfikacji sieci LAN

Odpowiedź:

Nie. Oczekuje natomiast sprawdzenia ciągłości linii.

Treść pytania:

Prosimy o podanie w jakiej technologii ma być wykonana sieć LAN.

Odpowiedź:

Kategoria 5 E.

Treść pytania:

Czy Zamawiający dysponuje odpowiednią ilością miejsca (portów w istn. urządzeniach aktywnych) w
istniejącym punkcie dystrybucyjnym dla wpięcia projektowanej instalacji komputerowej?

Odpowiedź:

Będzie dysponował po wykonaniu punktu dystrybucyjnego.

Treść pytania:

System kontroli dostępu :

brak zestawienia ilościowego w przedmiarze (występuje na projekcie wykonawczym) Proszę o
uzupełnienie oraz podanie czy stanowi on część już istniejącego systemu kontroli

Odpowiedź:

Montaż systemu dostępu nie jest objęty zakresem zamówienia.

Treść pytania:

System rolet - sterownik rolet

Czy przewidziane są jakieś centralne funkcje sterowania roletami, typu centralne załącz/wyłącz wszystkich rolet oraz czy stanowiąc mają jakieś uzupełnienie już istniejącego w budynku systemu sterowania roleta

Odpowiedź:

Nie ma systemu sterowania roletami.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Instytutu
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Ma chme
Dr Anna Jachner-Miskiewicz